



КРОНШТАДТСКИЙ
МОРСКОЙ
ЗАВОД

Акционерное общество
«Кронштадтский морской завод»

ПРИКАЗ

«23» 09 2020 г.

№ 330

Об установлении противопожарного режима.

В целях обеспечения пожарной безопасности в АО «Кронштадтский морской завод», а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в АО «Кронштадтский морской завод» противопожарный режим:

1.1. Запрещается:

1.1.1. курение во всех помещениях АО «Кронштадтский морской завод» и на прилегающей территории (кроме мест на территории, специально определённых и оборудованных для курения);

1.1.2. хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях АО «Кронштадтский морской завод», за исключением мест, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике;

1.1.3. складировать оборудование, упаковок и другие отходы на путях эвакуации;

1.1.4. пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными розетками;

1.1.5. прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

1.1.6. использовать электронагревательные приборы без подставки из негорючего материала;

1.1.7. размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

1.1.8. использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

1.1.9. использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией и со следами термического воздействия;

1.1.10. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

1.1.11. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

1.1.12. сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории АО «Кронштадтский морской завод».

1.2. Ежедневно после окончания работы:

1.2.1. производить уборку и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора;

1.3. В случае возникновения пожара:

1.3.1. немедленно сообщить о ситуации старшему дежурному оперативному по заводу, сообщить о пожаре (возгорании) вышестоящему руководству, прекратить работу (в том числе с электрооборудованием), оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания;

1.3.2. по распоряжению старшего дежурного по заводу дежурному электрику, обесточить электросеть помещения, здания, объект ремонта находящиеся в АО «Кронштадтский морской завод»;

1.3.3. при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять усиленные меры по тушению очага возгорания (пожара) в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными либо порошковыми огнетушителями.

1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ, удалить из помещения людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

1.5. Порядок закрытия помещений:

1.5.1. закрытие помещений по окончании рабочего времени производится после отключения от электрической сети всех электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

1.5.2. рабочие места работников АО «Кронштадтский морской завод» перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора;

1.5.3. запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;

1.5.4. каждый сотрудник АО «Кронштадтский морской завод» после окончания работы обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, которое он покидает. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов;

1.5.5. покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

1.6. Противопожарный инструктаж:

1.6.1. проводить инструктаж работников АО «Кронштадтский морской завод» на основании разработанной и утвержденной инструкции;

1.6.2. согласно ч. 2 п. 36 "Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных Приказом МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645 (с изменениями на 22 июня 2010 года), работники, ответственные за пожарную безопасность АО «Кронштадтский морской завод» и проводящие противопожарный инструктаж, обязаны пройти обучение пожарно-техническому минимуму. В дальнейшем проходить обучение пожарно-техническому минимуму необходимо не реже одного раза в три года;

1.6.3. при приеме работника на работу, проводить с ним вводный инструктаж по пожарной безопасности;

1.6.4. первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводить перед допуском к самостоятельной работе;

1.6.5. проведение повторного инструктажа по пожарной безопасности осуществлять не реже двух раз в год;

1.6.6. внеплановый противопожарный инструктаж проводить:

1.6.6.1. при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

1.6.6.2. при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

1.6.6.3. при нарушении работниками АО «Кронштадтский морской завод» требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

1.6.6.4. для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников АО «Кронштадтский морской завод».

1.6.7. не допускать к самостоятельной работе работников АО «Кронштадтский морской завод», не прошедших инструктаж по пожарной безопасности;

1.6.8. проведение инструктажей по пожарной безопасности оформлять в журналах инструктажей по пожарной безопасности.

1.7. Первичные средства пожаротушения:

1.7.1. размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

1.7.2. каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано;

1.7.3. на вновь приобретенные огнетушители нанести порядковый номер белой краской, сделать записи в журнале учета огнетушителей;

1.7.4. огнетушители всегда содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать;

1.7.5. техническое обслуживание, проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей проводить в установленные сроки, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации;

1.7.6. огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами;

1.7.7. о проведенных проверках и испытаниях делать отметки на огнетушителе, результаты проверок и проведенных работ фиксировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.8. Лицу, ответственному за пожарную безопасность в АО «Кронштадтский морской завод»:

1.8.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации и содержании противопожарного водоснабжения, проведение периодического (раз в 6 месяцев, весной и осенью) освидетельствования пожарных кранов с регистрацией в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.8.2. Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики, за ведением необходимой эксплуатационной документации. Результаты проведенных работ и испытаний регистрировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.8.3. Осуществлять контроль за соблюдением требований нормативных документов по электроэнергетике при эксплуатации силового и осветительного электрооборудования.

1.8.4. Обеспечить ежедневное проведение визуального осмотра силового и осветительного электрооборудования на предмет выявления возможных повреждений и неисправностей.

1.8.5. Обеспечить контроль за своевременным проведением замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования, смонтированных в помещениях.

2. Ответственным за обеспечение выполнения настоящего приказа назначается ответственный за пожарную безопасность в АО «Кронштадтский морской завод».

3. С содержанием настоящего приказа ознакомить всех работников завода под роспись. Руководителям подразделений листы ознакомлений сдать в бюро ПБ, ГОиЧС. Срок 30 сентября 2021г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера завода.

Генеральный директор

ВЕРНО:
Отдел документационного обеспечения

А.В. Белоев